



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Ритуальної служби
СКП "Спецкомбінат ПКПО"

Голуб О.О.
2018р.

АКТ
обстеження технічного стану огорожі Байкового кладовища вздовж вул.Байкова

Комісія у складі:

Голова комісії: Головний інженер Чумак О.В.;

Члени комісії:

Інженер з підготовки технічної документації Крупська В.;

Інженер з підготовки технічної документації Поприч О.;

Старший інспектор з охорони праці Ільїна Р.М.;

Мета обстеження: визначення технічного стану цегляної огорожі, визначення рекомендацій та умов подальшого використання.

Результати огляду:

Огорожа кладовища вздовж вул.Байкової на більшій частині протяжності знаходиться в стадії руйнування. Виявлено наступні пошкодження:


- значний крен огорожі в бік вулиці пішохідної зони вул.Байкової;
- повсюдне руйнування (вивітрювання) розчину кладки;
- зміщення цегляної кладки, випинання ділянок кладки;
- значне руйнування верхньої частини огорожі під впливом ґрунтом та порослі;
- значні вертикальні та горизонтальні тріщини;
- гідроізоляція/водовідвідні елементи відсутні.

Висновки та рекомендації:

Обстежувана споруда знаходиться в аварійному стані, що створює небезпеку травмування пішоходів. Також в зв'язку з порушенням несучої здатності огорожі існує небезпека зсуву ґрунту території Байкового кладовища, особливо в паводковий період, оскільки стіна виконує не тільки огорожувальну функцію, а і функцію підпірної стіни.


В зв'язку з значними пошкодженнями та втратою міцності існуючих матеріалів огорожі, вважаємо доцільним повне перемуровування пошкодженої огорожі. З метою запобігання руйнування захоронень, що розташовані в безпосередній близькості до огорожі, перед виконанням будівельних робіт рекомендується влаштування додаткового огороження – підпірної стінки. В зв'язку з відсутністю в штаті Ритуальної служби відповідних кваліфікаційних виконавців, для розробки проекту капітального ремонту рекомендовано залучити проектну організацію.

Фотофіксація :












Голова комісії: Головний інженер _____  _____ Чумак О.В.;

Члени комісії:

Інженер з підготовки технічної документації _____  _____ Крупська В.;

Інженер з підготовки технічної документації _____  _____ Поприч О.;

Старший інспектор з охорони праці _____  _____ Ільїна Р.М.;